



**GEOHYDRODATA S.a.s. di Corrado Ballotta & C.**  
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo

45100 ROVIGO Via Porta a Mare, 9 Tel. - Fax 0425 / 490494

44047 S.AGOSTINO Via Matteotti, 84 Tel. - Fax 0425 / 490494

p.p. 335 7062108 - PEC: [geohydrodatasas@pec.it](mailto:geohydrodatasas@pec.it) e.mail: [geohydrodata@alice.it](mailto:geohydrodata@alice.it)

*Tribunale Rovigo n.6919 - C.C.I.A.A. Rovigo n.103689*

*Cod. Fisc. e Part. IVA : 00923960298*

Spett.le

**COMUNE DI CENTO**

*alla c.a. della Dott.ssa Elena Mariotti*

*pec: [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it)*

Rovigo, 06 Marzo 2015

**Oggetto: integrazione al Piano della Ricostruzione - secondo stralcio - adottato con delibera del cc 96 del 29/12/2015 - scheda 5E**

Gent. Dott.ssa Elena Mariotti,

con Sua mail del giorno 3 marzo 2015, intestata a Ing. Balboni ed allo studio GeoHydroData Sas, ci veniva comunicato quanto segue :

- in relazione alla istanza a nome Manservisi/Balboni inserita nel piano della ricostruzione per l'individuazione di nuovo impianto distribuzione carburante, riconducibile nel piano alla scheda 5E
- le comunico che la regione segnala che nella relazione geologica da voi prodotta è stata utilizzata una classe d'uso II ("*senza contenuti pericolosi per l'ambiente...*") che l'Amministrazione provinciale competente non ritiene idonea per tale attività.
- vi prego pertanto di provvedere ad integrare la relazione prodotta per l'inoltro alla regione, la documentazione richiesta si rende indispensabile per l'istruttoria del piano e per la successiva convocazione del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR), la documentazione integrativa dovrà essere trasmessa via pec all'indirizzo di seguito indicato: [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it)

a seguito di contatti telefonici tra Lei ed il Dott.Geol. Corrado Ballotta, legale rappresentante della GeoHydroData Sas e firmatario della relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica in oggetto, e successivi Suoi contatti con la Dott.ssa Pangallo dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara, siamo a specificare quanto segue :

- nella stesura della “*Parte Seconda*” al capitolo “*Analisi e caratterizzazione sismica del sito*” - determinazione della “*Classe d’uso*” (pag.31), i terreni oggetto di studio sono stati inseriti nella :

*Classe d’uso II: “Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente...”*

- con la presente comunicazione si ribadisce la validità della scelta di tale classe d’uso in quanto la *Classe d’uso III* , immediatamente successiva alla *Classe d’uso II*, è da ritenersi troppo gravosa per la destinazione di progetto del terreno oggetto di studio.

*Distinti saluti.*

**per GEOHYDRODATA S.a.s.**

**Dott. Geol. Corrado Ballotta**

